Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8»

СОГЛАСОВАНО
Председатель Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
_____А.И. Низовцев
«28» октября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ № 8»
_____О. В. Белоцерковский
«28» октября 2020 г.

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) ОСИ: **Детская школа искусств. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8».**
1.2. Адрес ОСИ: **410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 186.**
1.3. Сведения о размещении ОСИ: **Отдельно стоящее здание из 2-х этажей**, общей площадью **1193,8 кв.м.** наличие прилегающего земельного участка (да); **2960 кв.м.**
1.4. Год постройки здания **1966** г., последнего капитального ремонта: **Не известен.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **В рамках реализации плана мероприятий**.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8», МБУДО «ДШИ № 8».**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 186.**

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **Оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **Муниципальная**
1.10. Территориальная принадлежность: **Заводской район г. Саратова**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 410600, **г. Саратов, пр. Кирова, 29**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **Образование**
2.2. Виды оказываемых услуг: **Дополнительное образование**
2.3. Форма оказания услуг: **На ОСИ с длительным пребыванием**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети с 3 лет**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **Нет**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **90 человек**, вместимость - **90 человек**, пропускная способность – **90 человек**.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). **Нет**.

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Школа искусств»; трамвай № 8; маршрутное такси № 3;** наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **Нет**
3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **90 м**.
3.2.2. Время движения (пешком): **1 мин**.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **Да**.

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **Не**т.
3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **Нет**.
3.2.6. Перепады высоты на пути: **Да.**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **Нет**
3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	**Категория инвалидов (вид нарушения)**	**Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ***
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ
Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов
ДУ - доступно условно, т.е. организованно дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.
ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ВДН (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВДН (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ВДН (К, С, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДЧ-И (Г, У, О), ВДН (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У, О), ВДН (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, О, У), ВДН (К, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Территория, прилегающая к зданию (участок) – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Вход в здание – доступно частично избирательно (К, О, Г, У), временно недоступно (С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, С, О). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно частично избирательно (Г, У, О), временно недоступно (К, С), оборудовать зону целевого обслуживания для инвалидов на первом этаже. Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (Г, У, О), временно недоступно (К, С). Система информации и связи (на всех зонах) – временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Данный ОСИ временно не доступен. На пути следования к объекту имеются бордюры. Нет тактильных плиток по ходу движения к объекту и на территории объекта. Не оборудована автостоянка для инвалидов. Входная группа в здание не доступна для инвалидов по зрению. Пути следования внутри помещения, и зона целевого назначения не доступны для инвалидов, передвигающих на креслах-колясках и по зрению. Отсутствуют визуальные, акустические,**

тактильные средства устройства информации. Санитарно — гигиенические помещения не приспособлены для инвалидов-колясочников и по зрению.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№	**Основные структурно-функциональные зоны ОСИ**	**Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) ***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ: **2020 – 2025 г.г**.
в рамках исполнения: плана мероприятий
4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступна частично зона обслуживания в пределах первого этажа.**
4.3. Для принятия решения требуется:
- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.

- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.
- согласование с вышестоящей организацией.

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от «22» октября 2020 г.,

2. Отчет обследования объекта: от «22» октября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ № 8»
О. В. Белоцерковский
«22» октября 2020 г.

Отчет
обследования ОСИ к паспорту доступности

г. Саратов **«22» октября 2020г.**

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) ОСИ **Детская школа искусств. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8».**
1.2. Адрес ОСИ: **410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 186.**
1.3. Сведения о размещении ОСИ: **Отдельно стоящее здание из 2-х этажей**, общей площадью **1193,8 кв.м** наличие прилегающего земельного участка (да); **2960кв.м.**
1.4. Год постройки здания **1966** г., последнего капитального ремонта: **не известен.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **В рамках реализации плана мероприятий**.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8», МБУДО «ДШИ № 8».**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 186.**
1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **Оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **Муниципальная**
1.10. Территориальная принадлежность: **Заводской район г. Саратова**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:410600, **г. Саратов, пр. Кирова, 29**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **Образование**
2.2. Виды оказываемых услуг: **Дополнительное образование**
2.3. Форма оказания услуг: **На ОСИ длительное пребывание**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **Дети с 3 лет**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **Нет**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **90 человек**, вместимость **-90 человек**, пропускная способность – **90 человек**.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Нет**.

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Школа искусств»; трамвай № 8; маршрутное такси № 3; маршрутное такси № 110; маршрутное такси № 57;** наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **Нет**
3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **90 м**.

3.2.2. Время движения (пешком): **1 мин**.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **Да**.
3.2.4. Перекрестки регулируемые: **Не**т.
3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **Нет**.
3.2.6. Перепады высоты на пути: **Да.**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **Нет**
3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	**Категория инвалидов (вид нарушения)**	**Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ***
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды*:*	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ
Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов
ДУ - доступно условно, т.е. организованно дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.
ВНД - временно не доступен
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий**

		инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ВДН (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВДН (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ВДН (К, С, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДЧ-И (Г, У, О), ВДН (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У, О), ВДН (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У), ВДН (К, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Территория, прилегающая к зданию (участок) – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Вход в здание – доступно частично избирательно (К, О, Г, У), временно недоступно (С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, С, О). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно частично избирательно (Г, У, О), временно недоступно (К, С), оборудовать зону целевого обслуживания для инвалидов на первом этаже. Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (Г, У, О), временно недоступно (К, С). Система информации и связи (на всех зонах) – временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Данный ОСИ временно не доступен. На пути следования к объекту имеются бордюры. Нет тактильных плиток по ходу движения к объекту и на территории объекта. Не оборудована автостоянка для инвалидов. Входная группа в здание не доступна для инвалидов по зрению. Пути следования внутри помещения и зона целевого назначения недоступны для**

инвалидов, передвигающих на креслах-колясках и по зрению. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации. Санитарно — гигиенические помещения не приспособлены для инвалидов-колясочников и по зрению.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Капитальный ремонт.** На путях движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели. На пути следования к объекту имеются перепады высот, бордюрные съезды не должен превышать 0,025 м., покрытие частично нуждается в замене. Оборудовать автостоянку для транспорта инвалидов и обозначить знаками и разметкой на поверхности покрытия стоянки принятыми в международной практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ 12.4.026. Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 50м. от входа в объект.
2	Вход (входы) в здание	**Капитальный ремонт.** На входе разместить информацию об объекте (пиктограмма), дублированную шрифтом Брайля и светодиодное табло. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех лестниц. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м.. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов дополнительно и на высоте 0,7 м.. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее

		марша лестницы или пандуса 0,3 м. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. В качестве дверных запоров предусматривать ручки нажимного действия. При входе в здание для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Капитальный ремонт.** Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной. Перед открытой лестницей должны быть предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9м. шириной 0,3 – 0,5м. Маркировать ступени - первая и последняя ступени лестниц должны быть окрашены в контрастные цвета. В том случае, если лестница вклю-

		чает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещению. Высота порогов не должна превышать 0,014 м. Ширина дверных проемов в свете должна быть не менее 0,9м.. В качестве дверных запоров предусматривать ручки нажимного действия.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Капитальный ремонт.** После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещению (мнемосхема). Информирующие обозначения помещений должны быть рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1.4м. до 1.75м., дублирование шрифтом Брайля Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9м. Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014м.. Следует применять дверные ручки, открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму,позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе- не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее

		1,2 м. Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть: - на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения; - на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению; на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины). На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны бытьнанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных споверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование, Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету

		между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. Поверхность столов индивидуального пользования, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м. Для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства. В зрительном зале со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости "бегущей строки" или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования Выделяемая для зрителей на креслах-колясках площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 1,5%. Каждое место должно иметь размеры в плане не менее 0,9 х1,4 м. Также должен быть обеспечен доступ для инвалидов на креслах-колясках на сцену. Оборудовать зону целевого обслуживания для инвалидов-колясочников на первом этаже здания.
5	Санитарно -	**Капитальный ремонт.**

	гигиенические помещения	Доступная кабина должна иметь ширину - 1,65м., глубину 1,8м., Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования. ширина двери в сету не менее 0,9м. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,7м. для размещения кресла - коляски, а также крючки для одежды, костылей. В кабине должно быть пространство 1,4м. для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Ширина двери не менее 0,9м. Следует предусмотреть установку откидных опорных поручней, штанги, поворотных или откидных сидений. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. У дверей доступных кабин следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).

		Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки**.**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт.** Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов , и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. Конкретный перечень определенного назначения необходимых технических средств устанавливается заданием на проектирование. Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами. Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации в местах массового посещения должны обеспечивать посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об характере предоставляемых услуг, надежной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации и т.п. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Информиру-

		ющие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**Текущий ремонт.** Разместить схему движения от остановки к объекту. Нанести на остановке линии безопасности, обустройство тротуара тактильными дорожками на пути следования. На пути следования к объекту имеются перепады высот, бордюрные съезды не должен превышать 0,025 м., покрытие частично нуждается в замене.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ**: 2020 – 2025 г.г.**
в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступна частично зона обслуживания в пределах первого этажа.**

4.3. Для принятия решения требуется:
- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.

4.3. Для принятия решения требуется:
- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.
- согласование с вышестоящей организацией.
4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

Комиссия:

Председатель комиссии:

Директор МБУДО «ДШИ № 8» **О.В.Белоцерковский**

Члены комиссии:

Заместитель директора по учебной работе МБУДО «ДШИ № 8» **Л.О. Аманова**

Председатель профсоюзного комитета МБУДО «ДШИ № 8» **В.А.Чурилова**

Специалист по персоналу МБУДО «ДШИ № 8» **Л.И.Силко**

Председатель СОО ООО ВОИ **А. И.Низовцев**

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ № 18»
О. В. Белоцерковский
«28» октября 2020 г.

Анкета
(информация об ОСИ)
к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) ОСИ **Детская школа искусств. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8».**
1.2. Адрес ОСИ: **410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 186.**
1.3. Сведения о размещении ОСИ: **Отдельно стоящее здание из 2-х этажей**, общей площадью **1193,8 кв.м** наличие прилегающего земельного участка (да); **2960 кв.** м.
1.4. Год постройки здания **1966** г., последнего капитального ремонта: **Не известен.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **В рамках реализации плана мероприятий**.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8», МБУДО «ДШИ № 8».**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 186.**
1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **Оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **Муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:410600, **г. Саратов, пр. Кирова, 29**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **Образование**
2.2. Виды оказываемых услуг: **Дополнительное образование**
2.3. Форма оказания услуг: **На ОСИ с длительным пребыванием**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **Дети с 3 лет**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **Нет**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **90 человек**, вместимость - **90 человек**, пропускная способность – **90 человек**.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Школа искусств»; трамвай № 8; маршрутное такси № 3;** наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет**
3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта: **90 м**.
3.2.2. Время движения (пешком): **1 мин**.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **Да**.
3.2.4. Перекрестки регулируемые: **Не**т.
3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **Нет**.
3.2.6. Перепады высоты на пути: **Да.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **Нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) *

№	**Категория инвалидов (вид нарушения)**	**Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ***
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ
Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов
ДУ - доступно условно, т.е. организованно дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.
ВНД - временно не доступен

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

№	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания .

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

_____ **Директор МБУДО «ДШИ № 8»** Белоцерковский Олег Вениаминович.

Телефон представителя 8(8452)95-85-81 Малюгина Ольга Александровна заместитель директора по АХР.